



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел./факс: (8212) 40-98-34, e-mail: info@11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168100, Россия, Республика Коми Сысольский район, с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 84

тел: (882131)-9-14-14, эл. адрес: ond.sysola@11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 41

с.Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 84

(место составления акта)

10-00

(время, дата составления акта)

27.04.2021

1. Объекта защиты: школа, расположенная по адресу: Республика Коми, Сысольский район, пст. Визиндор, ул. Интернациональная д. 1 а

(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

2. Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-детский сад» пст. Визиндор (МБОУ "Школа-сад" пст. Визиндор).

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

- правообладателей объекта защиты).

На основании: Распоряжения № 41 от «25» марта 2021 г. Попова Е.И. - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя))

была проведена плановая выездная проверка в отношении объектов защиты:

(плановая/внеплановая, выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-детский сад» пст. Визиндор

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 14 час. 00 мин. 31 марта 2021 по 10 час. 00 мин. 27 апреля 2021

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «20» рабочих дней

(рабочих дней или рабочих часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Машкалева О.А.

31.03.2021 в 14:00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившие проверку: Попов Егор Иванович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми, с привлечением: эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Машкалева Оксана Анатольевна – Директор МБОУ «Школа – сад» пст. Визиндор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещениях мужского и женского туалета.	п.п. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР РФ)	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
2	Не предусмотрено автоматическое включение эвакуационного освещения при отключении питания рабочего освещения, на лестничной клетке 1 этажа у помещения туалета.	п. 7.6.1 СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*).	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
3	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении библиотеки.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор

4	В помещении библиотеки электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
5	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в хозяйственном помещении на 2 этаже.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
6	В хозяйственном помещении на 2 этаже электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
7	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении инвентарной под лестничной клеткой на 1 этаже.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
8	На 1 этаже лестничной площадки где расположена электрощитовая, электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
9	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении изолятора.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
10	В помещении изолятора электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
11	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении коридора напротив помещения столовой.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
12	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении раздевалки.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
13	В помещении раздевалки электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор

14	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении тренерской.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
15	В помещении тренерской электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
16	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении кулинарии.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
17	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении кабинета технологии.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
18	В помещении кабинета технологии электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
19	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении мастерской.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
20	В помещении мастерской электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
21	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении тамбура из помещения мастерской.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
22	В помещении тамбура из помещения мастерской электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор

23	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении столовой.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
24	В помещении столовой электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
25	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении раздевалки для девочек.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
26	В помещении раздевалки для девочек электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор
27	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа из здания школы на центральном выходе	п.26 ППР РФ	Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *нет*

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *нет*

- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Приложение № 13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261

- документы направленные письмом от 31.03.2021

(указываются все документы, в соответствии с ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Попов Егор Иванович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 27 ” апреля 20 21 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Школа-сад» пст. Визиндор – Машкалева Оксана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » 04 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору