



Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная  
школа- детский сад» пст. Визиндор  
«Шёр школа-челядьбсвидзанін»  
муниципальнѳбюджетнѳвелѳдан  
учреждение Визиндор скп.  
ИНН 1110002355 КПП 111001001  
168105, Республика Коми,  
Сысольский район, пст. Визиндор  
ул. Интернациональная д.1а  
тел./факс (882131) 96-0-47  
E-mail: vizindor-sosh@mail.ru  
01.12.2021 г. № \_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### информация по исполнению предписаний по пожарной безопасности

Нарушение	Результат
<p>допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в помещениях: мужского и женского туалета, библиотеки,</p> <p>в хозяйственном помещении на 2 этаже,</p> <p>в помещении инвентарной на 1 этаже, в помещении изолятора, в коридоре напротив помещения столовой,</p> <p>в помещении раздевалки, тренерской, кулинарии, кабинета технологии, мастерской, тамбура из помещения мастерской, столовой,</p> <p>раздевалки для девочек</p>	<p><b>Исполнено</b> <b>Неисполнено</b> (ведутся работы по замене старой проводки и соответственно ламп) <b>Неисполнено</b> (ведутся работы по замене старой проводки и соответственно ламп) <b>Неисполнено</b> (ведутся работы по замене старой проводки и соответственно ламп) <b>Исполнено частично</b> (ведутся работы по замене старой проводки и соответственно ламп) <b>Исполнено</b> <b>Исполнено частично</b> (ведутся работы по замене старой проводки и соответственно ламп) <b>неисполнено</b> (ведутся работы по замене старой проводки и соответственно ламп )</p>
<p>не предусмотрено автоматическое выключение эвакуационного освещения при отключении питания рабочего освещения лестничной клетке 1 этажа у помещения туалета</p>	<p><b>исполнено</b></p>
<p>электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции помещения библиотеки, в хозяйственном помещении на 2 этаже,</p>	<p><b>Неисполнено</b> (ведутся работы по замене старой проводки и соответственно ламп)</p>

<p>на 1 этаже у лестничной площадки, где расположена электрощитовая, в помещении изолятора,</p> <p>раздевалки, тренерской, в помещении кабинета технологии, мастерской, тамбура из помещения мастерской,</p> <p>столовой,</p> <p>раздевалки для девочек</p>	<p><b>Неисполнено (ведутся работы по замене старой проводки и соответственно ламп)</b></p> <p><b>Неисполнено (ведутся работы по замене старой проводки и соответственно ламп)</b></p> <p><b>Исполнено</b></p> <p><b>Исполнено частично (ведутся работы по замене старой проводки и соответственно ламп)</b></p> <p><b>Исполнено частично (ведутся работы по замене старой проводки и соответственно ламп)</b></p> <p><b>неисполнено (ведутся работы по замене старой проводки и соответственно ламп )</b></p>
<p>запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа из здания</p>	<p><b>Исполнено (замена замков)</b></p>

Директор  О.А. Машкалева/