



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа- детский сад» пст. Визиндор
«Шёр школа-челядьёсвидзанін» муниципальной
бюджетной велодан учреждение Визиндор скп.
ИНН 1110002355 КПП 111001001
168105, Республика Коми,
Сысольский район, пст. Визиндор
ул. Интернациональная д.1а
тел./факс (882131) 96-0-47
E-mail: vizindor-sosh@mail.ru
08.06.2021г. № 809

На № _____ от _____

Начальнику отделения НДПР Сысольского
района УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Коми Е.И. Попову
директора «Школа-сад» пст. Визиндор
О.А. Машкалевой

**Ответ на предписание № 41/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с ука- занием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (пли) нормативного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной без- опасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещениях мужского и женского туалета.	.п. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР РФ)	01.02.2022	Нарушение устранено 30.04.2021 г
2	Не предусмотрено автоматическое включение эвакуационного освещения при отключении питания рабочего освещения, на лестничной клетке 1 этажа у помещения туалета.	п. 7.6.1 СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*).	01.02.2022	Произведен заказ на закупку аварийных светильников

3	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении библиотеки.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
4	В помещении библиотеки электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
5	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в хозяйственном помещении на 2 этаже.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Нарушение устранено 30.04.2021 г
6	В хозяйственном помещении на 2 этаже электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
7	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении инвентарной под лестничной клеткой на 1 этаже.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
8	На 1 этаже у лестничной площадки где расположена электрощитовая, электропровода и	п.п. «а» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств

	кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.			на замену электропроводки и светильников
9	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении изолятора.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
10	В помещении изолятора электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
11	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении коридора напротив помещения столовой.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
12	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении раздевалки.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Нарушение устранено 30.04.2021 г
13	В помещении раздевалки электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
14	Допускается эксплуатация светильников со	п.п. «в» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР

	снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении тренерской.			«Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
15	В помещении тренерской электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
16	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении кулинарии.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
17	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении кабинета технологии.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
18	В помещении кабинета технологии электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
19	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении мастерской.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
20	В помещении мастерской электропровода и	п.п. «а» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР

	кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.			«Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
21	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении тамбура из помещения мастерской.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
22	В помещении тамбура из помещения мастерской электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
23	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении столовой.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
24	В помещении столовой электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
25	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении раздевалки для девочек.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
26	В помещении	п.п. «а» п.35 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в

	раздевалки для девочек электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.			Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену электропроводки и светильников
27	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа из здания школы на центральном выходе	п.26 ППР РФ	01.02.2022	Ходатайство в Управление Образования АМР «Сысольский», о выделении средств на замену замков на дверях главного входа

Директор МШ /О.А. Машкалева/