



Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная  
школа- детский сад» пст. Визиндор  
«Шёр школа-челядьбсвидзанін» муниципальной  
бюджетной велодан учреждение Визиндор скп.  
ИНН 1110002355 КПП 111001001  
168105, Республика Коми.  
Сысольский район, пст. Визиндор  
ул. Интернациональная д.1а  
тел./факс (882131) 96-0-47  
E-mail: vizindor-sosh@mail.ru  
08.06.2021г. № 808

Начальнику отделения НДПР Сысольского  
района УНД и ИР ГУ МЧС России по  
Республике Коми Е.И. Попову  
директора «Школа-сад» пст. Визиндор  
О.А. Машкалевой

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Ответ на Предписание № 42/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении тамбура основного входа.	п.п. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР РФ)	13.08.2021	Нарушение устранено 30.04.2021 г.
2	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении туалета.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	13.08.2021	Нарушение устранено 30.04.2021 г.
3	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в кладовом помещении.	п.п. «в» п.35 ППР РФ	13.08.2021	Нарушение устранено 30.04.2021 г.

Директор  О.А. Машкалева