



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Коми

167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 11-06-02/11-11-2023

с. Визинга

«23» января 2023г.

Мною, начальником ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Койгородском районе Лузяниной Лидией Эдмундовной при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа - детский сад» пст. Визиндор

Юридический адрес: Республика Коми Сысольский район пст. Визиндор, ул. Интернациональная, д. 1А

Место фактического осуществления деятельности:

Республика Коми Сысольский район пст. Визиндор, ул. Интернациональная, д. 1А, д. 7

ОГРН: 1021100987929, ИНН: 1110002355, КПП: 111001001

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

10 января 2023 в 10 час. 30 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа - детский сад» пст. Визиндор по адресу п. Визиндор, ул. Интернациональная, д. 1А (школа), д.7 (дошкольная группа):

нарушен СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

пункт 3.4.8. - кабинет химии (п. Визиндор, ул. Интернациональная, д. 1А, здание школы) оборудован демонстрационным столом без защитных бортиков по краю стола, поверхность стола неустойчивая к действию агрессивных химических веществ.

пункт 2.5.3. – в здании школы (п. Визиндор, ул. Интернациональная, д. 1А), отделка стен в лаборантских химии и физики с дефектами поверхности, негладкая, неровная (осыпается штукатурка). Отделка стен и потолка на лестничной площадке со следами протечки, краска шелушится. В спортивном зале отделка помещения сборной выше панелей выполнена не водостойкой краской, в раздевалках для мальчиков и девочек использованы бумажные обои, что не допускает влажную уборку и дезинфекцию. Стены в указанных помещениях неровные, обшивка отстает от стен, имеются многочисленные щели. В производственных цехах пищеблока стены и потолок обшиты вагонкой и покрашены влагостойкими красками, поверхность неровная, негладкая, не позволяющая проводить качественную влажную уборку, имеются щели. В здании дошкольной группы (п. Визиндор, ул. Интернациональная, д.7) в музыкальном зале на потолке имеются следы протечки.

пункт 3.4.10- в здании школы п. Визиндор, ул. Интернациональная, д. 1А туалеты для мальчиков и девочек отдельные, не оборудованы закрывающимися кабинками с дверями (унитазы разделены перегородками, в туалете для девочек - 2 унитаза, для мальчиков 3 унитаза).

пункт 3.1.7 - в здании дошкольной группы п. Визиндор, ул. Интернациональная, д. 7 туалетная комната для детей разновозрастной группы оборудована умывальниками и унитазами: 3 унитаза разделены перегородками, кабинки для детей старшего возраста (раздельно для мальчиков и для девочек) не оборудованы.

пункт 2.4.9 – спальня для детей дошкольной группы в здании п. Визиндор, ул. Интернациональная, д. 7 оборудована кроватями с дефектами поверхности, поверхность негладкая, покрытие не позволяет проводить влажную с применением моющих и дезинфекционных средств.

➤ Занижен уровень искусственной освещенности в следующих помещениях и на рабочих местах:

- уровни искусственной освещенности при системе общего освещения, измеренные в учебном кабинете информатики МБОУ «Школа-сад» п. Визиндор 2-й этаж на рабочих столах (точки по эскизу №№ 1,2,4,5,6) – составили от 320 до 387 лк, при нормативном показателе 400 лк, что не соответствует требованиям пункта 17 таблицы 5.54 пункта 144 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Измерения проводились 10.01.2023 в 13:40-15:30, протокол № 03/2-Г-04-1-О от 13.01.2023.
- Уровни искусственной освещенности при системе общего освещения, измеренные на полу в спортивном зале (точки по эскизу №№ 1-52) МБОУ «Школа-сад» п. Визиндор 1-й этаж по адресу: Республика Коми, Сысольский район, п. Визиндор, ул. Интернациональная, д. 1А – составили от 15 лк до 124 лк, при нормативном показателе 200 лк, что не соответствует требованиям пункта 22 таблицы 5.54 пункта 144 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Измерения проводились 10.01.2023 в 13:40-15:30, протокол № 03/2-Г-04-2-О от 13.01.2023.
- уровни искусственной освещенности при системе общего освещения, измеренные в групповой комнате № 1 (разновозрастная группа) (точки по эскизу № 49-88) на уровне пола, составили от 204 до 329 лк, при нормативном показателе 400 лк, что не соответствует требованиям пункта 10 таблицы 5.54 пункта 144 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; пункта 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Протокол № 03/2-Г-04-3-О от 13.01.2023, измерения проводились 10.01.2023 в 13:40-15:30.
- уровни искусственной освещенности при системе общего освещения, измеренные в групповой комнате № 2 (разновозрастная группа) (точки по эскизу № 89-133) на уровне пола, составили от 185 до 302 лк, при нормативном показателе 400 лк, что не соответствует требованиям пункта 10 таблицы 5.54 пункта 144 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; пункта 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Протокол № 03/2-Г-04-3-О от 13.01.2023, измерения проводились 10.01.2023 в 13:40-15:30.

➤ Параметры микроклимата не соответствуют требованиям санитарных правил в следующих помещениях:

Согласно протокола № 03/2-Г-03-1-М от 13.01.2023, измерения проводились 17.01.2022 в 13:40-15:30 в холодный период года в МБОУ «Школа-сад» п. Визиндор по адресу Республика Коми, Сысольский район, п. Визиндор, ул. Интернациональная, д. 7, при температуре наружного воздуха -25°C:

Параметры микроклимата:

- Температура воздуха и относительная влажность воздуха, измеренные в учебном кабинете информатики (по эскизу помещения № 1,2), не соответствуют требованиям таблицы 5.34 пункта 98 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- температура воздуха составила от 17,0 до 17,3°C, при нормативном показателе 18-24°C;

- относительная влажность составила от 10 до 11%, при нормативном показателе 40-60%;

- Относительная влажность воздуха, измеренная в учебном кабинете физики (по эскизу помещения № 3,4), составила от 11 до 12%, при нормативном показателе 40-60%, что не соответствует требованиям таблицы 5.34 пункта 98 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 - Температура воздуха и относительная влажность воздуха, измеренные в учебном кабинете английского языка (по эскизу помещения № 5,6), не соответствуют требованиям таблицы 5.34 пункта 98 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- температура воздуха составила от 15,7 до 15,8°C, при нормативном показателе 18-24°C;
- относительная влажность составила от 13 до 14%, при нормативном показателе 40-

60%;

Согласно протокола № 03/2-Г-03-2-М от 13.01.2023, измерения проводились 17.01.2022 в 13:40-15:30, в холодный период года, в МБОУ «Школа-сад» п. Визиндор по адресу: Республика Коми, Сысольский район, п. Визиндор, ул. Интернациональная, д. 7, при температуре наружного воздуха -25°C:

Параметры микроклимата:

- относительная влажность воздуха в групповой (игровой) комнате разновозрастной группы № 1 (по эскизу помещения № 1,2) составила от 8% до 9%, при нормативном показателе относительной влажности воздуха 40-60%, что не соответствует требованиям таблицы 5.34. пункта 98 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- относительная влажность воздуха в групповой (игровой) комнате разновозрастной группы № 2 (по эскизу помещения № 3,4) составила от 9% до 10%, при нормативном показателе относительной влажности воздуха 40-60%, что не соответствует требованиям таблицы 5.34. пункта 98 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Нарушена ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.,

На основании изложенного и руководствуясь абз. 5 п. 11.4 постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", и с целью устранения выявленных нарушений Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа - детский сад» пст. Визиндор

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Кабинет химии оборудовать демонстрационным столом с защитными бортиками по краю стола и устойчивой к действию агрессивных химических веществ поверхностью
2. Провести ремонт помещений школы - лаборантских химии и физики, лестничной площадки, помещений снарядной и раздевалок для мальчиков и девочек, производственных цехов пищеблока, музыкального зала дошкольной группы, в ходе которого устранить дефекты и повреждения, щели, следы протекания, выполнить отделку допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки выполнить влагостойкими (пищевые).
3. Туалеты для мальчиков и девочек в школе оборудовать закрывающимися кабинками с дверями.
4. В здании дошкольной группы туалетную комнату для детей разновозрастной группы оборудовать закрывающимися кабинками для детей старшего возраста

5. Для детей дошкольной группы заменить ветхие кровати с нарушенным гигиеническим покрытием.
6. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил параметры микроклимата в помещениях школы: в учебном кабинете информатики, учебном кабинете физики, учебном кабинете английского языка; в помещениях дошкольной группы: в групповой комнате №1 разновозрастной группы, в групповой комнате №2 разновозрастной группы.

Срок исполнения- 01 августа 2023г.

7. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил уровни искусственной освещенности в следующих помещениях школы: в учебном кабинете информатики (2-й этаж), в спортивном зале; в помещениях дошкольной группы: в групповой комнате №1 разновозрастной группы, в групповой комнате №2 разновозрастной группы.

Срок исполнения- 20 апреля 2023г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа - детский сад» пст. Визиндор. Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе по адресу: РК, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 34А, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (тел./факс 8(82131)91885, E.mail: ses_vzn@mail.ru) , в срок до 01 августа 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания (по пункту №7 – в срок до 20 апреля 2023г).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по Республике Коми в Койгородском районе



 Лузянина Л.Э.

С предписанием ознакомлен(а) « » 20 г.

Подпись

ФИО

Предписание направлено по адресу: